



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ  
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ

670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Димитрова, 5

тел: (3012) 37-32-50, e-mail: post-mchs-gu@yandex.ru

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ Г. УЛАН-УДЭ

670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 15,

Тел/факс: (3012) 21-32-20, E-mail: ogpn-gd@mail.ru

**ПРЕДПИСАНИЕ № 15 / 1 / 28**

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

МУНИЦИПАЛЬНОМУ АВТОНОМНОМУ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ  
"СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 58" Г. УЛАН-УДЭ (ИНН 0323091904,  
ОГРН 1020300963814), зарегистрированному по адресу: г. Улан-Удэ ул. Батарейная, 60

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество)  
индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Улан-Удэ по пожарному надзору Брянского Д.И. № 15 от «27» января 2020 г., ст.ст.6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с «14»ч.«00» мин. до «16» ч. «00» мин. «31» января 2020 года, с «14»ч.«00» мин. до «17» ч. «00» мин. «19» февраля 2020 года, с «16»ч.«00» мин. до «17» ч. «00» мин. «28» февраля 2020 года проведена плановая, выездная проверка заместителем главного государственного инспектора г. Улан-Удэ по пожарному надзору подполковником внутренней службы Столяровой Анастасией Геннадьевной

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(их) проверку)

зданий, помещений, территории МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №58», расположенных по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Батарейная, 60

наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №58» Леонтьевым Романом Александровичем

(указываются должности, фамилия, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Не соответствует требованиям	ширина ст.4.5.6.	21.12.2020	



	эвакуационного выхода из предшколы (фактически ширина 0,9м при требуемой 1,2м).	Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п.6.16 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»		
2.	Не организовано проведение проверки работоспособности внутреннего противопожарного водопровода 2 раз в год (осенью) с составлением соответствующего акта. Представлен акт от 29.05.2019.	п.55 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012	06.07.2020	
3.	Используется материал (линолеум) на путях эвакуации (коридор) предшколы с неизвестными показателями пожарной опасности.	ст.4,5,6. Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п.6.25* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», таблица 28	06.07.2020	
4.	Используется горючая отделка (деревянная рейка) в актовом зале.	ст.4,5,6. Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", таблица 29	06.07.2020	



		опасности"	
5.	Выполнены дополнительные деревянные перегородки в актовом зале.	ст.4.5.6. Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". п.7.1 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п.33 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012	06.07.2020
6.	Помещения различных классов функциональной пожарной опасности (учебный корпус Ф4.1 и предшкола Ф1.1) не разделены между собой противопожарной преградой.	ст.4.5.6. Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п.7.4 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	06.07.2020
7.	Не хранится проверяемым лицом на объекте защиты исполнительная документация на установку и системы противопожарной защиты объекта.	Пункт 61 Правил противопожарного режима, утвержденных постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012	21.12.2020
8.	Монтаж пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации в помещениях произведен с использованием провода типа КСПВ с нарушением требований ГОСТа Р к электрическим проводам для организации шлейфов и соединительных линий пожарной сигнализации (в том числе срок эксплуатации превышает предельное состояние (срока службы) более 10 лет.)	ст. 82 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 13.15.3 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты установки пожарной сигнализации и пожаротушения	21.12.2020



		автоматические», таблица № 2, ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»; п. 5.1.7. ГОСТ Р 54101- 2010 «Средства автоматизации и системы управления средства и системы обеспечения безопасности. техническое обслуживание и текущий ремонт».		
9.	Не обеспечено дублирование систем автоматической пожарной сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.	ст. 4, 5; п. 7, ст. 83, п.1 ст. 76 Федераль- ного закона от 22.07.2008 N123-ФЗ «Технический ре- гламент о требова- ниях пожарной без- опасности», п. 14.4. СП 5.13130.2009 Свод правил «Си- стемы противопо- жарной защиты установки пожарной сигнализации и по- жаротушения авто- матические нормы и правила проектиро- вания».	06.07.2020	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке, назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель главного государственного инспектора

г. Улан-Удэ по пожарному надзору Столярова А.Г.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора  
по пожарному надзору)

«28» февраля 2020 г.



М.Л.П.



Предписание для исполнения получил:



(подпись)

Директор МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №58»  
Леонтьев Р.А.  
(должность, фамилия, инициалы)

«28» февраля 2020 г.

Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по РБ – (3012) 39-99-99

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575786

Владелец Леонтьев Роман Александрович

Действителен с 27.01.2022 по 27.01.2023