



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ

670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Димитрова, 5

тел: (3012) 37-32-50, e-mail: post-mchs-gu@yandex.ru

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ Г. УЛАН-УДЭ

670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 15,

Тел/факс: (3012) 21-32-20, E-mail: ogpn-gd@mail.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 15 / 1 / 28

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

МУНИЦИПАЛЬНОМУ АВТОНОМНОМУ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ
"СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 58" Г. УЛАН-УДЭ (ИНН 0323091904,
ОГРН 1020300963814), зарегистрированному по адресу: г. Улан-Удэ ул. Батарейная, 60
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество)
индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Улан-Удэ по пожарному надзору Брянского Д.И. № 15 от «27» января 2020 г., ст.ст.6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с «14»ч.«00» мин. до «16» ч. «00» мин. «31» января 2020 года, с «14»ч.«00» мин. до «17» ч. «00» мин. «19» февраля 2020 года, с «16»ч.«00» мин. до «17» ч. «00» мин. «28» февраля 2020 года проведена плановая, выездная проверка заместителем главного государственного инспектора г. Улан-Удэ по пожарному надзору подполковником внутренней службы Столяровой Анастасией Геннадьевной (должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(-их) проверку)

Зданий, помещений, территории МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №58», расположенных по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Батарейная, 60
наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №58» Леонтьевым Романом Александровичем
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Не соответствует требованиям ширина	ст.4,5,6.	21.12.2020	

	эвакуационного выхода из предшколы (фактически ширина 0,9м при требуемой 1,2м).	Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п.6.16 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»		
2.	Не организовано проведение проверки работоспособности внутреннего противопожарного водопровода 2 раз в год (осенью) с составлением соответствующего акта. Представлен акт от 29.05.2019.	п.55 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012	06.07.2020	
3.	Используется материал (линолеум) на путях эвакуации (коридор) предшколы с неизвестными показателями пожарной опасности.	ст.4,5,6. Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п.6.25* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», таблица 28 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	06.07.2020	
4.	Используется горючая отделка (деревянная рейка) в актовом зале.	ст.4,5,6. Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", таблица 29 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной без-	06.07.2020	

5.	Выполнены дополнительные деревянные перегородки в актовом зале.	<p>опасности"</p> <p>ст.4,5,6. Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п.7.1 СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п.33 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012</p>	06.07.2020	
6.	Помещения различных классов функциональной пожарной опасности (учебный корпус Ф4.1 и предшкола Ф1.1) не разделены между собой противопожарной преградой.	<p>ст.4,5,6. Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п.7.4 СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»</p>	06.07.2020	
7.	Не хранится проверяемым лицом на объекте защиты исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.	<p>Пункт 61 Правил противопожарного режима, утвержденных постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012</p>	21.12.2020	
8.	Монтаж пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации в помещениях произведен с использованием провода типа КСПВ с нарушением требований ГОСТа Р к электрическим проводам для организации шлейфов и соединительных линий пожарной сигнализации (в том числе срок эксплуатации превышает предельное состояние (срока службы) более 10 лет.)	<p>ст. 82 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 13.15.3 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты установки пожарной сигнализации и пожаротушения</p>	21.12.2020	

		автоматические», таблица № 2, ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»; п. 5.1.7. ГОСТ Р 54101- 2010 «Средства автоматизации и системы управления средства и системы обеспечения безопасности. техническое обслуживание и текущий ремонт».		
9.	Не обеспечено дублирование систем автоматической пожарной сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.	ст. 4, 5; п. 7. ст. 83, п.1 ст. 76 Федераль- ного закона от 22.07.2008 N123-ФЗ «Технический ре- гламент о требова- ниях пожарной без- опасности», п. 14.4. СП 5.13130.2009 Свод правил «Си- стемы противопо- жарной защиты установки пожарной сигнализации и по- жаротушения авто- матические нормы и правила проектиро- вания».	06.07.2020	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке, назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель главного государственного инспектора

г. Улан-Удэ по пожарному надзору Столярова А.Г.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)



(подпись)

«28» февраля 2020 г.

М.Л.П.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575786

Владелец Леонтьев Роман Александрович

Действителен с 27.01.2022 по 27.01.2023