



Леонтьев Роман  
Александрович

Подписано: Леонтьев Роман Александрович  
DN: cn=Леонтьев Роман Александрович,  
o=РД, ou=МУНИЦИПАЛЬНОЕ  
АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 58"  
г. Улан-Удэ, email=leon\_r@rambler.ru  
Дата: 2022.01.26 10:54:24 +08'00'

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ  
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ

670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Димитрова, 5

тел: (3012) 37-32-50, e-mail: post-mchs-gu@yandex.ru

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ Г. УЛАН-УДЭ

670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 15,

Тел/факс: (3012) 21-32-20, E-mail: ondpr\_uu@list.ru

**ПРЕДПИСАНИЕ № 50 / 1 / 38**

**по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

МУНИЦИПАЛЬНОМУ АВТОНОМНОМУ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ  
"СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 58" Г. УЛАН-УДЭ (ИНН 0323091904,  
ОГРН 1020300963814), зарегистрированному по адресу: г. Улан-Удэ ул. Батарейная, 60

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество)  
индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Улан-Удэ по пожарному надзору Волкова С.П. № 50 от «03» марта 2021 г., ст.ст.6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с «11»ч.«00» мин. до «17» ч. «00» мин. «05» апреля 2021 года проведена внеплановая, выездная проверка заместителем главного государственного инспектора г. Улан-Удэ по пожарному надзору подполковником внутренней службы Столяровой Анастасией Геннадьевной

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(-их) проверку)

Зданий, помещений, территории МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №58», расположенных по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Батарейная, 60

наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №58» Леонтьевым Романом Александровичем

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Не соответствует требованиям ширина эвакуационного выхода из предшколы	ст.4,5,6. Федерального закона	15.11.2021	

	(фактически ширина 0,9м при требуемой 1,2м).	от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п.6.16 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п.5.1.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	
2.	Не хранится проверяемым лицом на объекте защиты исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта, а именно отсутствует проектная документация, предусмотренная правилами противопожарного режима.	п. «о» 16, 54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020	15.11.2021
3.	Работы по монтажу, замене электрических проводов автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации во всех помещениях произведены без проектной документации, предусмотренной правилами противопожарного режима.	ст. 4,5,6 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. «о» 16, 54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020	15.11.2021

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке, назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель главного государственного инспектора

г. Улан-Удэ по пожарному надзору Столярова А.Г.





(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«05» апреля 2021 г.

Предписание для исполнения получил:



М.Л.П.

Директор МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №58»

Леонтьев Р.А.

(должность, фамилия, инициалы)

(подпись)

«05» апреля 2021 г.

Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по РБ – (3012) 39-99-99



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБО-  
РОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ  
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ

670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Димитрова, 5

тел: (3012) 37-32-50, e-mail: post-mchs-gu@yandex.ru

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ Г. УЛАН-УДЭ

670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 15

Тел/факс: (3012) 21-32-20, E-mail: ondpr\_uu@list.ru

**ПРОТОКОЛ № 80**

**об административном правонарушении**

«07» апреля 2021 года  
15 ч. 00 мин.

г. Улан-Удэ  
(место рассмотрения: город, село)

Я, Заместитель главного государственного инспектора г. Улан-Удэ по пожарному  
(должность, ФИО государственного инспектора ГПН)  
надзору, подполковник внутренней службы Столярова Анастасия Геннадьевна

руководствуясь ст. 23.34;28.2; 28.3;28.5 Кодекса РФ об административных правонару-  
шениях

составил настоящий протокол о том, что должностное лицо

1. Фамилия, имя, отчество Леонтьев Роман Александрович
2. Дата и место рождения 03.11.1979, г. Улан-Удэ Бурятской АССР
3. Адрес, тел. г. Улан-Удэ ул. Добролюбова, 35-10.
4. Место работы (учебы): МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №58»
5. Занимаемая должность директор
6. Документ, удостоверяющий личность: паспорт 8119 № 861605 выдан МВД по Рес-  
публике Бурятия, 25.02.2020
7. Привлекался (лась) ли ранее к административной ответственности и когда: ч.1  
ст. 20.4 КоАП РФ 02.03.2020.

Руководствуясь ст.ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О по-  
жарной безопасности», на основании распоряжения главного государственного инспек-  
тора г. Улан-Удэ по пожарному надзору Волкова С.П. № 50 от «03» марта 2021 г.,  
ст.ст.6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопас-  
ности», в период с «11»ч.«00» мин. до «17» ч. «00» мин. «05» апреля 2021 года проведе-  
на внеплановая, выездная проверка заместителем главного государственного инспектора  
г. Улан-Удэ по пожарному надзору подполковником внутренней службы Столяровой  
Анастасией Геннадьевной здания, помещений, территории МАОУ «Средняя общеоб-  
разовательная школа №58», расположенных по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Батарейная, 60 с  
целью контроля исполнения предписаний по устранению нарушений обязательных тре-  
бований пожарной безопасности №15/1/28 от 28.02.2020 (п.1,6,7,8), №131/1/81 от  
09.11.2020, срок исполнения которых истек 21.12.2020

В «17» ч. «30» мин. «05» апреля 2021 г. по результатам проверки установлено, что  
в МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №58» по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бата-  
рейная, 60 нарушения обязательных требований пожарной безопасности, указанные в  
п.1,7,8 (частично) предписания органа ГПН №15/1/28 от 28.02.2020, не устранены, а  
именно:

п/п	№	Вид	нарушения	требований	Пункт	(абзац
	пожарной	безопасности	(указывается	пункта)	и	наименование



	выявленные в ходе мероприятий по надзору нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретных мест нарушений и пунктов нормативных актов, требования которых нарушены)	нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены
1	2	3
1.	Не соответствует требованиям ширина эвакуационного выхода из предшколы (фактически ширина 0,9м при требуемой 1,2м).	ст.4,5,6. Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п.6.16 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п.5.1.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»
2.	Не хранится проверяемым лицом на объекте защиты исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта, а именно отсутствует проектная документация, предусмотренная правилами противопожарного режима.	п. «о» 16, 54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020
3.	Работы по монтажу, замене электрических проводов автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации во всех помещениях произведены без проектной документации, предусмотренной правилами противопожарного режима.	ст. 4,5,6 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. «о» 16, 54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020

В соответствии со статьей 38 Федерального закона №69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций, а также лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности. На основании статьи 37 Федерального закона №69-ФЗ «О пожарной безопасности» руководители организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны.

На основании выписки из ЕГРЮЛ, приказа №53 от 09.03.2007 директором МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №58» назначен Леонтьев Роман Александрович.

Таким образом, должностным лицом (руководителем организации) – директором МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №58» Леонтьевым Р.А. были не выполнены п.1,7,8 (частично) предписания органа ГПН №15/1/28 от 28.02.2020, т.е. совершено административное правонарушение, предусмотренное ч.13 ст.19.5 КоАП РФ «Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляю-

шего федеральный государственный пожарный надзор, на объектах защиты, на которых осуществляется деятельность в сфере здравоохранения, образования и социального обслуживания» и влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до шести тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от девяноста тысяч до ста тысяч рублей.

(указываются статьи и законодательный акт, предусматривающий ответственность)

На основании ч.3 ст.4.5 КоАП РФ если частью 1 настоящей статьи не предусмотрен более длительный срок давности привлечения к административной ответственности, за административные правонарушения, влекущие применение административного наказания в виде дисквалификации, лицо может быть привлечено к административной ответственности не позднее одного года со дня совершения административного правонарушения.

Должностному лицу Леонтьеву Р.А.

(фамилия и инициалы)

разъяснены права и обязанности, предусмотренные статьями 25.1, 25.3, 25.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях, ст.ст. 45, 51 Конституции РФ.

*Статья.25.1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с настоящим Кодексом. Дело рассматривается с участием лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении. В отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случаях, если имеются данные о надлежащем извещении лица о месте и времени рассмотрения дела и если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.*

*Статья 25.3. Законные представители физического лица*

*1. Защиту прав и законных интересов физического лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, или потерпевшего, являющихся несовершеннолетними либо по своему физическому или психическому состоянию лишенных возможности самостоятельно реализовать свои права, осуществляют их законные представители.*

*2. Законными представителями физического лица являются его родители, усыновители, опекуны или попечители.*

*3. Родственные связи или соответствующие полномочия лиц, являющихся законными представителями физического лица, удостоверяются документами, предусмотренными законом.*

*4. Законные представители физического лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, и потерпевшего имеют права и несут обязанности, предусмотренные настоящим Кодексом в отношении представляемых ими лиц.*

*5. При рассмотрении дела об административном правонарушении, совершенном лицом в возрасте до восемнадцати лет, судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дело об административном правонарушении, вправе признать обязательным присутствие законного представителя указанного лица.*

*Ст. 25.5 Защитник и представитель*

*1. Для оказания юридической помощи лицу, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, в производстве по делу об административном правонарушении может участвовать защитник, а для оказания юридической помощи потерпевшему - представитель.*

*2. В качестве защитника или представителя к участию в производстве по делу об административном правонарушении допускается адвокат или иное лицо.*

*3. Полномочия адвоката удостоверяются ордером, выданным соответствующим адвокатским образованием. Полномочия иного лица, оказывающего юридическую помощь, удостоверяются доверенностью, оформленной в соответствии с законом.*

*4. Защитник и представитель допускаются к участию в производстве по делу об административном правонарушении с момента возбуждения дела об административном правонарушении.*

*5. Защитник и представитель, допущенные к участию в производстве по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, участвовать в рассмотрении дела, обжаловать применение мер обеспечения производства по делу, постановление по делу, пользоваться иными процессуальными правами в соответствии с настоящим Кодексом.*

*Ст.45. Государственная защита прав и свобод человека и гражданина РФ гарантируется. Каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом.*

*Статья 51. Никто не обязан свидетельствовать против себя самого и родственных лиц, круг которых определяется федеральным законом.*

(указываются статьи и законодательный акт)

Подпись \_\_\_\_\_

Свидетелям:

1. \_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество, адрес места жительства)

2. \_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество, адрес места жительства)

разъяснены их права и обязанности, предусмотренные статьей 17.7, 17.9, 25.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

(подпись)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(Ф.И.О.)



Законному представителю физического лица (при составлении протокола на лицо, указанное в п.1 ст.25.3): \_\_\_\_\_, проживающему по адресу:

\_\_\_\_\_ (фамилия, имя, отчество)

документ, подтверждающий родственные связи или полномочия \_\_\_\_\_ (название документа, серия, номер, кем выдан, дата выдачи)

разъяснены его права и обязанности, предусмотренные ст. 17.7; 17.9; 25.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (указываются статьи и законодательный акт, предусматривающие ответственность)

\_\_\_\_\_ и законодательный акт, предусматривающие ответственность

\_\_\_\_\_ (подпись (ФИО))

Объяснения лица, в отношении которого составлен протокол:

*Рассказано и подтверждено, что в 2003 г. в связи с потерей документов и.т.д. - переписка с директором и.т.д. - переписка с директором. В связи с тем, что в 2003 г. в связи с потерей документов и.т.д. - переписка с директором и.т.д. - переписка с директором.* \_\_\_\_\_ (подпись)

Иные сведения, необходимые для разрешения дела:

\_\_\_\_\_ (наличие вещественных доказательств по делу,

отметка при доставлении законного представителя для составления протокола: должность и звание доставившего, куда доставлен и т.д.)

К протоколу прилагается:

1. приказ №53 от 09.03.2007.
2. Предписание №15/1/28 от 28.02.2020.
3. Акт проверки №50 от 05.04.2021.
4. Выписка из ЕГРЮЛ.

(перечень прилагаемых документов и вещей)

*[Подпись]* \_\_\_\_\_ Леонтьев Р.А.  
(подпись) (Ф.И.О.)

*[Подпись]* \_\_\_\_\_ Столярова А.Г.  
(подпись лица, составившего протокол) (ФИО)

~~От подписи отказался~~  
(зачеркнуть в случае подписания протокола)

Копию протокола получил \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (дата, подпись)

\_\_\_\_\_ Леонтьев Р.А.  
(Ф.И.О.)

Телефон доверия: ГУ МЧС России по Республике Бурятия 8 (3012) 39-99-99



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ**

670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Димитрова, 5

тел: (3012) 37-32-50, e-mail: post-mchs-gu@yandex.ru

**ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ Г. УЛАН-УДЭ**

670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 15,

Тел/факс: (3012) 21-32-20, E-mail: ogpn-gd@mail.ru

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 15**

**о назначении административного наказания**

« 02 » марта 2020 года  
16 ч. 30 мин.

г. Улан-Удэ  
(место рассмотрения, город, село)

Я, Заместитель главного государственного инспектора г. Улан-Удэ по пожарному надзору,  
(должность, ФИО государственного инспектора ГПН)  
подполковник внутренней службы Столярова Анастасия Геннадьевна

рассмотрев протокол и другие материалы дела об административном правонарушении №30 от «02» марта 2020 года по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ в отношении должностного лица:

1. Фамилия, имя, отчество Леонтьев Роман Александрович
2. Дата и место рождения 03.11.1979, г. Улан-Удэ Бурятской АССР
3. Адрес, тел. г. Улан-Удэ ул. Добролюбова, 35-10, \_\_\_\_\_
4. Место работы (учебы): МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №58»
5. Занимаемая должность директор \_\_\_\_\_
6. Документ, удостоверяющий личность: паспорт 8119 № 861605 выдан МВД по Республике Бурятия, 25.02.2020
7. Привлекался (лась) ли ранее к административной ответственности и когда : нет

Дело об административном правонарушении рассматривалось в присутствии директора МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №58» Леонтьева Романа Александровича. Перед началом рассмотрения дела поступило ходатайство о рассмотрении дела на месте, в день составления протокола об административном правонарушении.

Руководствуясь ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 28.02.2020 в 17-30 по окончании проведения плановой, выездной проверки зданий, помещений, территории МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №58», расположенных по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Батарейная, 60, согласно, распоряжения заместителя главного государственного инспектора г. Улан-Удэ по пожарному надзору Брянского Д.И. № 15 от «27» января 2020 г., мною заместителем главного государственного инспектора г. Улан-Удэ Республики Бурятия по пожарному надзору, Столяровой А.Г. установлено, что в зданиях, помещениях МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №58» нарушаются требования пожарной безопасности, а именно:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены
1	2	3
1.	Не соответствует требованиям ширина	ст.4,5,6. Федерального закона от



	эвакуационного выхода из предшколы (фактически ширина 0,9м при требуемой 1,2м).	22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п.6.16 СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»
2.	Не организовано проведение проверки работоспособности внутреннего противопожарного водопровода 2 раз в год (осенью) с составлением соответствующего акта. Представлен акт от 29.05.2019.	п.55 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012
3.	Используется материал (линолеум) на путях эвакуации (коридор) предшколы с неизвестными показателями пожарной опасности.	ст.4,5,6. Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п.6.25* СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», таблица 28 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"
4.	Используется горючая отделка (деревянная рейка) в актовом зале.	ст.4,5,6. Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", таблица 29 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"
5.	Выполнены дополнительные деревянные перегородки в актовом зале.	ст.4,5,6. Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п.7.1 СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п.33 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012
6.	Помещения различных классов функциональной пожарной опасности (учебный корпус Ф4.1 и предшкола Ф1.1) не разделены между собой противопожарной преградой.	ст.4,5,6. Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п.7.4 СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»
7.	Не хранится проверяемым лицом на объекте защиты исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.	Пункт 61 Правил противопожарного режима, утвержденных постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012
8.	Монтаж пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации в помещениях произведен с использованием провода типа КСПВ с нарушением требований ГОСТа Р к электрическим проводам для организации шлейфов и соединительных линий пожарной сигнализации (в том числе	ст. 82 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 13.15.3 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические»,

	срок эксплуатации превышает предельное состояние (срока службы) более 10 лет.)	таблица № 2, ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»; п. 5.1.7. ГОСТ Р 54101-2010 «Средства автоматизации и системы управления средствами и системы обеспечения безопасности. техническое обслуживание и текущий ремонт».
9.	Не обеспечено дублирование систем автоматической пожарной сигнализации на пульте подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.	ст. 4, 5; п. 7. ст. 83, п.1 ст. 76 Федерального закона от 22.07.2008 N123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 14.4. СП 5.13130.2009 Свод правил «Системы противопожарной защиты установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические нормы и правила проектирования».

В соответствии со статьей 38 Федерального закона №69-ФЗ ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций.

На основании выписки из ЕГРЮЛ, приказа №53 от 09.03.2007 директором МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №58» назначен Леонтьев Роман Александрович.

Таким образом, должностное лицо – директор МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №58» Леонтьев Р.А. несет ответственность за нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проведения проверки.

Объектом административного правонарушения, предусмотренного статьей 20.4 КоАП РФ, является пожарная безопасность, которая понимается как состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров. Пожарная безопасность является составляющей частью общественной безопасности.

Объективная сторона административного правонарушения состоит в нарушении требований пожарной безопасности. Ст. 1 Федерального закона от 21.12. 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» установлено, что требованиями пожарной безопасности являются специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством РФ, нормативными документами или уполномоченным государственным органом. Нормативные документы по пожарной безопасности представляют собой технические регламенты стандарты, а также действующие до вступления в силу технических регламентов и вновь разрабатываемые нормы пожарной безопасности, правила пожарной безопасности, стандарты, инструкции, иные документы, содержащие соответственно обязательные и рекомендательные требования пожарной безопасности. Под нарушением требований пожарной безопасности согласно вышеназванной статье понимается невыполнение или ненадлежащее выполнение требований пожарной безопасности.

Субъектом административного правонарушения является должностное лицо Леонтьев Р.А., который совершил действие (бездействие), нарушающее требования пожарной безопасности, с которыми он предварительно не ознакомился, хотя осознавал, что в данной сфере имеются соответствующие нормы и правила, регламентирующие установленный порядок противопожарной защиты.

Субъективная сторона административного правонарушения выражена в форме неосторожности, так как виновное лицо не предвидело противоправного характера своих действий, хотя должно было и могло предвидеть.

Таким образом, при изложенных обстоятельствах событий вменённых Леонтьеву Р.А., административное правонарушение, выразившееся в нарушении требований пожарной безопасности, а также вина должностного лица в полной мере подтверждаются материалами административного дела.

За совершение указанного административного правонарушения предусмотрено привлечение к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях



На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34 п.1 ч.1; 29.9 ч.1.3,5; 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и принимая во внимание п. 1 ч. 1 ст. 4.2 КоАП РФ раскаяние лица, совершившего административное правонарушение; обстоятельство, отягчающих административную ответственность не усматривается.

(указывается смягчающие или отягчающие обстоятельства)

## ПОСТАНОВИЛ:

### 1. Признать Леонтьева Романа Александровича

виновным в совершении действия (бездействия), содержащего состав административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ, и назначить наказание в пределах санкции ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ в виде административного штрафа в размере 6 000 (шесть тысяч) рублей

(указывается вид взыскания предупреждение или размер штрафа)

2. Объявить, что он и иные заинтересованные лица имеют право обжаловать настоящее постановление в течение 10 дней со дня вручения или получения его копии Главному государственному инспектору Республики Бурятия по пожарному надзору, г. Улан-Удэ ул. Димитрова, 3 или в районный суд по месту жительства.

(указать должность вышестоящего лица и его адрес, вышестоящий орган и его адрес, соответствующий суд и его адрес)

3. Разъяснить гр. Леонтьеву Р.А., что административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее 60 дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки. Сумма административного штрафа вносится или перечисляется лицом, привлеченным к административной ответственности.

4. Издержки по делу об административном правонарушении, из общей суммы \_\_\_\_\_,

(общая сумма расходов полностью)

направленной на \_\_\_\_\_

(перечень выплат свидетелям, понятым, специалистам, экспертам, переводчикам, расходы на хранение, перевозку, пересылку или исследование вещественных доказательств)

отнести на счет: федерального бюджета.

5. Решение по изъятым (арестованным) вещам и документам:

не изымались

(перечень изъятых документов, находящихся в деле)

являющиеся вещественными доказательствами, \_\_\_\_\_

(принятое решение: оставление в деле в течение всего срока хранения данного дела или передача заинтересованным лицам)

6. Сумму штрафа отнести на счет:

Получатель:

УФК по РБ (ГУ МЧС РФ по РБ)

ИНН 0326023187

КПП: 032601001

Наименование банка получателя:

ГРКЦ НБ Республики Бурятия Банка России г. Улан-Удэ

расчетный счет 40101810600000010002

БИК: 048142001

Код платежа: 17711601201010004140

Назначение платежа – за нарушение Федерального

Закона «О пожарной безопасности»

ОКТМО 81701000

При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате суммы штрафа, по истечении срока, установленного ч. 1 ст. 32.2 КоАП РФ, сумма будет взыскана в принудительном порядке.

Кроме того, неуплата штрафа в установленный срок, в соответствии с ч.1 ст. 20.23 КоАП РФ влечет наложение административного наказания в виде штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа либо административный арест на срок до пятнадцати суток.

Постановление вынесено «02» марта 2020 г.

(дата)


 / Столярова А.Г./

(подпись)

(Ф.И.О.)

Копию постановления получил 02 марта 2020 г.

(дата)

 / Леонтьев Р.А./

(подпись)

(Ф.И.О.)

Копия постановления направлена \_\_\_\_\_

(дата, № почтового отделения и № заказного письма)

Отметка об исполнении постановления:

Постановление № «  » от «  »    2020 г. исполнено    от «  »    20   г.

(номер финансового документа с указанием даты)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575786

Владелец Леонтьев Роман Александрович

Действителен с 27.01.2022 по 27.01.2023