

Леонтьев Роман  
Александрович

Подписано: Леонтьев Роман Александрович  
DN: cn=Леонтьев Роман Александрович,  
o=RU, ou=МУНИЦИПАЛЬНОЕ  
АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 58"  
г. УЛАН-УДЭ, email=roman\_gd@mail.ru  
Дата: 2022.01.26 10:54:46 +0800

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ  
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ  
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ

670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Димитрова, 5

тел: (3012) 37-32-50, e-mail: post-mchs-gu@yandex.ru

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ Г. УЛАН-УДЭ

670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 15,

Тел/факс: (3012) 21-32-20, E-mail: ogpn-gd@mail.ru

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении причин и условий, способствовавших  
совершению административного правонарушения

" 02 " марта 20 20 г.  
(дата составления)

г. Улан-Удэ  
(место составления)

Заместителем главного государственного инспектора г. Улан-Удэ по пожарному надзору,  
(должность, ФИО государственного инспектора ГПН)  
подполковником внутренней службы Столяровой Анастасией Геннадьевной  
в отношении:

1. **Фамилия, имя, отчество** Леонтьев Роман Александрович
2. **Дата и место рождения** 03.11.1979, г. Улан-Удэ Бурятской АССР
3. **Адрес, тел. г. Улан-Удэ ул. Добролюбова, 35-10.**
4. **Место работы (учебы):** MAOY «Средняя общеобразовательная школа №58»
5. **Занимаемая должность** директор
6. **Документ, удостоверяющий личность:** паспорт 8119 № 861605 выдан МВД по Республике Бурятия, 25.02.2020

(1) Наименование юридического лица, ведомственная принадлежность, юридический и фактический адрес;  
2) фамилия, имя, отчество должностного (физического) лица, место работы, домашний адрес; 3) фамилия,  
имя, отчество граждан России, лиц, не имеющих гражданства, и иностранных граждан, место их жительства  
и работы, домашний адрес)

согласно статье 29.13 КоАП РФ вынесено представление о принятии мер по устранению  
причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по
----------	--	---

		пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены
1	2	3
1.	Не соответствует требованиям ширина эвакуационного выхода из предшколы (фактически ширина 0,9м при требуемой 1,2м).	ст.4,5,6. Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п.6.16 СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»
2.	Не организовано проведение проверки работоспособности внутреннего противопожарного водопровода 2 раз в год (осенью) с составлением соответствующего акта. Представлен акт от 29.05.2019.	п.55 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012
3.	Используется материал (линолеум) на путях эвакуации (коридор) предшколы с неизвестными показатели пожарной опасности.	ст.4,5,6. Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п.6.25* СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», таблица 28 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"
4.	Используется горючая отделка (деревянная рейка) в актовом зале.	ст.4,5,6. Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", таблица 29

		Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"
5.	Выполнены дополнительные деревянные перегородки в актовом зале.	ст.4,5,6. Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п.7.1 СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п.33 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012
6.	Помещения различных классов функциональной пожарной опасности (учебный корпус Ф4.1 и предшкола Ф1.1) не разделены между собой противопожарной преградой.	ст.4,5,6. Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п.7.4 СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»
7.	Не хранится проверяемым лицом на объекте защиты исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.	Пункт 61 Правил противопожарного режима, утвержденных постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012
8.	Монтаж пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации в помещениях произведен с использованием провода типа КСПВ с нарушением требований ГОСТа Р к электрическим проводам для организации шлейфов и соединительных линий пожарной сигнализации (в том числе срок эксплуатации превышает предельное состояние (срока службы) более 10 лет.)	ст. 82 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 13.15.3 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты установки

		пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические», таблица № 2, ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»; п. 5.1.7. ГОСТ Р 54101-2010 «Средства автоматизации и системы управления средствами и системы обеспечения безопасности. техническое обслуживание и текущий ремонт».
9.	Не обеспечено дублирование систем автоматической пожарной сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.	ст. 4, 5; п. 7. ст. 83, п.1 ст. 76 Федерального закона от 22.07.2008 N123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 14.4. СП 5.13130.2009 Свод правил «Системы противопожарной защиты установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические нормы и правила проектирования».

(установленные нарушения, пункты и статьи законодательных и нормативно-правовых актов)

На основании ч.1 ст.20.4 КоАП РФ

(пункты и статьи законов Российской Федерации)

обязываю принять меры по устранению выявленных нарушений.

Информацию о принятых мерах представить в: отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Улан-Удэ

в течение одного месяца со дня получения представления.

Непринятие по представлению органа (должностного лица), рассмотревшего дело об административном правонарушении, мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, влечет административную ответственность по ст. 19.6 КоАП РФ.

Представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, может быть обжаловано в установленном законом порядке.

Заместитель главного государственного инспектора

г. Улан-Удэ по пожарному надзору Стоярова А.Г.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«02» марта 2020 г.



*(Handwritten signature)*

(подпись)

М.Л.П.

Представление вручено (направлено) по почте:

\_\_\_\_\_ (дата, номер заказного письма, уведомления)

\_\_\_\_\_ (должность)

\_\_\_\_\_ (фамилия, имя, отчество)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (дата вручения)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575786

Владелец Леонтьев Роман Александрович

Действителен с 27.01.2022 по 27.01.2023